



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 16.2276

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 23/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 23/01/2017

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO ASM GII

Correntes Nominais:

10A; 15A; 20A; 25A; 30A; 35A; 40A; 50A; 60A

Tensões Nominais:

1P - 127V~/220V~

Ics=Icu=5kA (127V~); Ics=Icu=3kA (220V~)

2P e 3P - 220V~/380V~

Icu=5kA (220V~); Icu=3kA (380V~) – Ics=50%Icu

Características complementares: Vide Página 02.

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

SOPRANO INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS OLEODINÂMICOS LTDA.

Estrada RST 453, S/N – km 01 – Bairro: Desvio Rizzo

95110-690 – Caxias do Sul – RS

CNPJ: 12.901.774/0001-72

Observação: Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

[Redacted]

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

Não Aplicável.

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

ABNT NBR IEC 60947-2:1998 e Portaria nº 348 de 13 de Setembro de 2007 do INMETRO.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme definido na Portaria nº 348 de 13 de Setembro de 2007 do INMETRO.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaio e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Ver página 2 (Item 3).

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Ver página 3 (Item 5).

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro". Este certificado está vinculado à proposta nº 27103169.



Robynson Molinari
Gerente de Certificação - Commercial

"Este documento é composto de 11 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CERTIFICADO

1 – Informações Técnicas (exigência da Portaria nº 348/2007 do INMETRO) – Modelo ASM GII:

- ✓ Categoria de Utilização: A;
- ✓ Grau de Proteção (IP): IP20;
- ✓ Frequência Nominal: 50Hz – 60Hz

2 – Referências Certificadas:

2.1- Disjuntor Termomagnético SOPRANO – Modelo ASM GII			
Corrente Nominal (A)	Número de polos		
	1P	2P	3P
10	05001.5010.11	05001.5010.21	05001.5010.31
15	05001.5015.11	05001.5015.21	05001.5015.31
20	05001.5020.11	05001.5020.21	05001.5020.31
25	05001.5025.11	05001.5025.21	05001.5025.31
30	05001.5030.11	05001.5030.21	05001.5030.31
35	05001.5035.11	05001.5035.21	05001.5035.31
40	05001.5040.11	05001.5040.21	05001.5040.31
50	05001.5050.11	05001.5050.21	05001.5050.31
60	05001.5060.11	05001.5060.21	05001.5060.31

3 – Laboratório e N.º do relatório de ensaios:

Laboratório e N.º do relatório de ensaios: <i>Laboratory and test report N.º/ Laboratorio y Informe de Prueba n.º</i>	
2º Ciclo	Laboratório Low-voltage Apparatus Laboratory (Wenzhou) of Zhejiang Academy of Science and Technology for Inspection and Quarantine (ILAC-MRA – CNAS n.º L3258). Relatório n.º Y140455 de 04.07.2014
	Laboratório Low-voltage Apparatus Laboratory of Zhejiang Testing & Inspection Institute for Mechanical and Products Quality (ZTME) (ILAC-MRA – CNAS n.º L0483). - Relatório n.º 1W14217 de 09.01.2015 - Relatório n.º 1W150064 de 11.05.2015 - Relatório n.º 1W150389 de 04.01.2016 - Relatório n.º 1W160175 de 28.07.2016 - Relatório n.º 1W160366 de 21.12.2016

5) Notas:

- ✓ Certificado efetivado em: **16/11/2010 (DPC-13465)**;
- ✓ Certificado efetivado em: **23/01/2017 (TÜV 16.2276) – Recertificação.**



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

5) Relatório de Auditoria e data:

Relatório de Auditoria e data: <i>Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:</i>	
2º Ciclo	- 1º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 19 e 20/05/2014; - 2º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 07/11/2014; - 3º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 25/03/2015; - 4º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 17/11/2015; - 5º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 12/07/2016; - 6º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 05/12/2016.

6) Lista de modelos:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.11 (Unitário sem embalagem)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 127/220V~ - Ics=Icu=5kA/3kA - 1P	7892327506319
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.11 (Unitário sem embalagem)		7892327509938
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.11 (Unitário sem embalagem)		7892327509167
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.11 (Unitário sem embalagem)		7892327509211
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.11 (Unitário sem embalagem)		7892327509174
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.11 (Unitário sem embalagem)		7892327509181
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.11 (Unitário sem embalagem)		7892327509198



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.11 (Unitário sem embalagem)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 127/220V~ - Ics=Icu=5kA/3kA - 1P	7892327509266
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.11 (Unitário sem embalagem)		7892327506449
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.11 (Cx 18)		17892327509140
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.11 (Cx 18)		17892327509331
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.11 (Cx 18)		17892327509164
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.11 (Cx 18)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 127/220V~ - Ics=Icu=5kA/3kA - 1P	17892327509218
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.11 (Cx 18)		17892327509171
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.11 (Cx 18)		17892327509188
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.11 (Cx 18)		17892327509195
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.11 (Cx 18)		17892327509263
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.11 (Cx 18)		17892327509553

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/789118356004810781>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.11 (Cx 144)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 127/220V~ - Ics=Icu=5kA/3kA - 1P	17892327522934
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.11 (Cx 144)		17892327522941
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.11 (Cx 144)		17892327522958
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.11 (Cx 144)		17892327522965
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.11 (Cx 144)		17892327522972
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.11 (Cx 144)		17892327522989
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.11 (Cx 144)		17892327522996
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.11 (Cx 144)		17892327523009
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 1P: 127/220V~ Ics=Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.11 (Cx 144)		17892327523016



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.21 (Unitário com embalagem)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 220/380V~ - Ics=50%Icu=5kA/3kA - 2P	7892327505725
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.21 (Unitário com embalagem)		7892327509242
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.21 (Unitário com embalagem)		7892327505633
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.21 (Unitário com embalagem)		7892327509297
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.21 (Unitário com embalagem)		7892327509327
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.21 (Unitário com embalagem)		7892327509303
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.21 (Unitário com embalagem)		7892327509280
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.21 (Unitário com embalagem)		7892327509396
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.21 (Unitário com embalagem)		7892327509402

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/789118356004810781>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.21 (Cx 09)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 220/380V~ - Ics=50%Icu=5kA/3kA - 2P	17892327509270
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.21 (Cx 09)		17892327509249
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.21 (Cx 09)		17892327509317
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.21 (Cx 09)		17892327509294
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.21 (Cx 09)		17892327509324
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.21 (Cx 09)		17892327509300
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.21 (Cx 09)		17892327509287
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.21 (Cx 09)		17892327509393
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.21 (Cx 09)		17892327509409



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.21 (Cx 72)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 220/380V~ - Ics=50%Icu=5kA/3kA - 2P	17892327523061
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.21 (Cx 72)		17892327523076
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.21 (Cx 72)		17892327523085
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.21 (Cx 72)		17892327523092
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.21 (Cx 72)		17892327523108
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.21 (Cx 72)		17892327523115
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.21 (Cx 72)		17892327523122
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.21 (Cx 72)		17892327523139
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 2P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.21 (Cx 72)		17892327523146



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.31 (Unitário com embalagem)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 220/380V~ - Ics=50%Icu=5kA/3kA - 3P	7892327506357
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.31 (Unitário com embalagem)		7892327505640
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.31 (Unitário com embalagem)		7892327505657
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.31 (Unitário com embalagem)		7892327506388
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.31 (Unitário com embalagem)		7892327505664
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.31 (Unitário com embalagem)		7892327506418
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.31 (Unitário com embalagem)		7892327505671
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.31 (Unitário com embalagem)		7892327505688
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.31 (Unitário com embalagem)		7892327505695

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/789118356004810781>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.31 (Cx 06)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 220/380V~ - Ics=50%Icu=5kA/3kA - 3P	17892327505692
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.31 (Cx 06)		17892327509713
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.31 (Cx 06)		17892327509720
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.31 (Cx 06)		17892327509744
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.31 (Cx 06)		17892327505661
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.31 (Cx 06)		17892327509737
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.31 (Cx 06)		17892327509232
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.31 (Cx 06)		17892327509225
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.31 (Cx 06)		17892327509256



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 16.2276**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/01/2017**

Issued ♦ Emitido:

SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=10A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5010.31 (Cx 48)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SOPRANO Modelo ASM GII Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A Tensões Nominais: 220/380V~ - Ics=50%Icu=5kA/3kA - 3P	17892327523191
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=15A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5015.31 (Cx 48)		17892327523207
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=20A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5020.31 (Cx 48)		17892327523214
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=25A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5025.31 (Cx 48)		17892327523221
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=30A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5030.31 (Cx 48)		17892327523238
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=35A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5035.31 (Cx 48)		17892327523245
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=40A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5040.31 (Cx 48)		17892327523252
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=50A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5050.31 (Cx 48)		17892327523269
SOPRANO	DISJUNTOR SOPRANO ASM GII In=60A - 3P: 220/380V~ Ics=50%Icu=5kA/3kA Ref. 05001.5060.31 (Cx 48)		17892327523276

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

23/01/2017 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº DPC-13465. Inclusão de códigos GTIN e mudança da razão social e endereço do solicitante.

Revisão 01:

13/02/2017 – Correção da tabela de "Lista de Modelos", para os disjuntores 2P e 3P, de "Unitário sem embalagem" para "Unitário com embalagem".



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=SANTANA DE PARNAIBA,
ou=Array, cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: SANTANA DE PARNAIBA/SP/BR
Date: 15.02.2017 11:52:06 +0000